



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ростовской области

Почтовый адрес: ул. Города Волос, 11, г. Ростов-на-Дону, 344003. Телефон: 8 (863) 240-67-66.
Факс: 8 (863) 280-86-69. E-mail: gumchsro@donpac.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Донецку

Почтовый адрес: ул. Стадионная д. 52, г. Донецк, Ростовская область, 346330.

E-mail: 14ogpn_rnd@mail.ru, тел. 8-86368-2-02-60

Единый «телефон доверия»: 8 (863) 239-99-99

Предписания № 6 / 1 / 1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
средней общеобразовательной школе № 2 имени А.П. Маресьева

муниципального образования «Город Донецк»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица;
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

Во исполнение распоряжения начальника ОНД и ПР по г. Донецку УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области подполковника внутренней службы Бурьянова И.И. № 6 от 21 января 2021 года и в соответствии со статьями 6 и 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 ч. 00 мин. по 17 ч. 00 мин. «25» февраля 2021 года, мною главным государственным инспектором города Донецка по пожарному надзору Бурьяновым Иваном Игоревичем проведена плановая, выездная проверка в отношении – муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 имени А.П. Маресьева муниципального образования «Город Донецк», осуществляющего деятельность по адресу: Ростовская область, г. Донецк, проспект Мира, 31

(должность, полное наименование государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МБОУ СОШ № 2 г. Донецка – Фролов Евгений Валерьевич.

В соответствии с абзацем 10 ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по ПБ, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указ-ся только вып-ние)
1	Обеспечить автоматическое либо ручное (при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки ворот), либо дистанционное (при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки) разблокирование и (или) открывание ворот, установленных при въезде на территорию учреждения для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники.	«Система противопожарной защиты в случае пожара должна обеспечивать автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки» пункт 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.03.2022	

2	На объекте защиты обеспечить хранение технической документации на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.	«На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем» пункт 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	01.03.2022	
3	На объекте защиты организовать ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты.	«Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты» пункт 30, пункт 43, пункт 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	01.08.2021	
4	Разработать и утвердить регламент технического обслуживания средств обеспечения пожарной безопасности.	«При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации» пункт 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	01.08.2021	
5	На объекте защиты с массовым пребыванием людей обеспечить наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	«На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного» пункт 30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.08.2021	
6	Ограждение кровли здания школы привести в исправное состояние.	«Руководители организаций: а) обеспечивают содержание наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, а также ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время» подпункт а) пункта 17 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.08.2021	
7	Организовать проведение испытаний ограждения кровли здания школы.	«Руководители организаций: б) организуют не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты» подпункт б) пункта 17 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.08.2021	
8	Планы эвакуации людей при пожаре с этажей здания школы разработать в соответствии с фактическими объемно-планировочными решениями и порядком эвакуации людей с этажей здания.	«В отношении здания или сооружения (кроме жилых домов), в которых могут одновременно находиться 50 и более человек (далее - объект защиты с массовым пребыванием людей), а также на объекте с постоянными рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации организует разработку планов эвакуации людей при пожаре, которые размещаются на видных местах» пункт 5 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; пункт 6.2 ГОСТ Р 12.2.143-2009	01.08.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц (а), проводивших проверку:

Начальник ОНД и ПР по г. Донецку УНД и ПР
Главного управления МЧС России
по Ростовской области
подполковник внутренней службы
Бурьянов И.И.

«25» февраля 2021г.



Предписание для исполнения получил:



Директор
МБОУ СОШ № 2 г. Донецка
Фролов Е.В.