



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Ростовской области

Почтовый адрес: пер. Доломановский, 132, г. Ростов-на-Дону, 344018. Телефоны: Секретари: (863) 240-63-08,
Факс: (863) 244-27-85. E-mail:

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Донецку

Почтовый адрес: ул. Стадионная д. 52, г. Донецк, Ростовская область, 346330.

Телефоны: 8 (86368) 2-26-57.

E-mail: 146gpp_md@mail.ru

Единый «телефон доверия»: 8 (863) 239-99-99

Предписания № 63/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

**Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средняя
общеобразовательная школа №2 муниципального образования «Город Донецк»**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя)

Во исполнение распоряжения заместителя начальника ОНД и ПР по г. Донецку УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области майора внутренней службы Бурьянова И.И. № 47 от 28 апреля 2017 года и в соответствии со статьями 6 и 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч. 00 мин. по 17 ч. 00 мин. «08» июня 2017 г. старшим инспектором ОНД и ПР по городу Донецку УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области – государственным инспектором г. Донецка по пожарному надзору капитаном внутренней службы Дамер Ириной Павловной, проведена внеплановая, выездная проверка в отношении: муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №2 муниципального образования «Город Донецк», расположенного по адресу: проспект Мира, 31, г. Донецк, Ростовская область,

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)пожарному надзору, проводившего (их) проверку, наименование объекта проверки и его адрес)

совместно с директором МБОУ СОШ №2 г. Донецка Фроловым Евгением Валерьевичем.

В соответствии с абзацем 10 ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ пункта	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по ПБ, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Не проведена проверка огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах	п.49 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390	01.06.2018г.	
2	На дверях эвакуационных выходов отсутствуют запоры обеспечивающие возможность их свободного открывания изнутри без ключа	п.35 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390	01.06.2018г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц (а), проводивших проверку:

Старший инспектор ОНД и ПР по г. Донецку
УНД и ПР Главного управления МЧС России
по Ростовской области
капитан внутренней службы
Дамер И.П.

«08» июня 2017 г.



Предписание для исполнения получил:

Директор МБОУ СОШ №2 г. Донецка
Фролов Е.В.

«08» 06 2017 г.


(подпись)